Berichtigung zu
KTA 3211.3 (2017-11)
Druck- und aktivitätsführende Komponenten von Systemen außerhalb des Primärkreises;
Teil 3: Herstellung

Die Regel KTA 3211.3, Fassung 2017-11, Bekanntmachung vom 19. April 2019 (BAnz AT 17.05.2018 B8) wird wie folgt berichtigt:

1. Auf S. 34 wird in Abschnitt 8.1.3.2 Absatz (5) der erste Satz wie folgt berichtigt:

   (5) Das Prüfstück muss so festgelegt und gestaltet sein, dass es das Bauteil und dessen Geometrie repräsentiert. Die **Bilder 8-10** und **8-12** zeigen empfohlene Prüfstückausführungen und -abmessungen für Panzerungen auf Blechen oder Platten und an Rohren. Es gelten folgende Festlegungen:

2. Auf S. 35 wird in Abschnitt 8.1.3.2 Absatz (8) der erste Satz wie folgt berichtigt:

   (8) Für die Prüfungen und Anforderungen gilt **Tabelle 8-9**. Die dabei einzuhaltenden Bedingungen sind in den **Bildern 8-11** bis **8-16** dargestellt. …

3. Auf S. 45 muss es in Tabelle 8-9 in der Zeile „Biegeprüfung“ in der zweiten Zeile der Spalte „Probenzahl, Probenlage, Prüfanforderungen“ wie folgt richtig lauten:

	2 Biegeproben	Bei Hartpanzerungen 1): Probenform und Prüfdurchführung nach den **Bildern 8-15** und **8-16, Probenlage Bild 8-10** Skizze 2.

4. Auf S. 125 muss der Titel des Formblatts A-20 wie folgt richtig lauten:

   Formblatt A-20: Anhang zu den Prüfberichten gemäß den Formblättern A 13 bis A 18

5. Auf S. 135 wird in Abschnitt D 4.2 Absatz (2) die letzte Aufzählung wie folgt berichtigt:

   be) Falls die Echohöhen von Querbohrungen in die Echohöhen von D_{KSR} umgerechnet werden sollen, ist die Gleichung D-3 zu beachten.

6. Auf S. 140 wird in Abschnitt D 7.3 der Absatz (1) wie folgt berichtigt:

   (1) Für die Prüfung von Anschweißnähten oder Auftragschweißungen ist eine Bezugslinie nach den zutreffenden Vorgaben des Abschnittes D 6.3 durch Anschallen der entsprechenden Flachbodenbohrungen im Vergleichskörper nach Abschnitt D 7.2 (1) a) zu erzeugen.

Bonn, den 4. April 2019
S I 5

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Im Auftrag
Wegner

Inhaltsübersicht

KTA 3205.3 „Komponentenstützkonstruktionen mit nichtintegralen Anschlüssen;
Teil 3: Serienmäßige Standardhalterungen“